



**Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное Управление МЧС России по Нижегородской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

603950, г. Нижний Новгород, ул. Фруктовая, 6 тел. 432-03-70, факс 438-09-90 (код - 831), e-mail: [info@mchs.nnov.ru](mailto:info@mchs.nnov.ru)  
«Телефоны доверия»: (831) 296-07-08 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности г. Н. Новгорода**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Голованова, 21, тел./факс. 466-62-61

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание 137/1/3**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад компенсирующего вида 465 (МБДОУ детский сад компенсирующего вида 465),**

**заведующему Кузнецовой Светлане Николаевне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Н. Новгорода по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области Пономарева А.Н. № 137 от «06» мая 2015 года, ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период: с 10 ч. 00 мин. «15» июня 2015 г. по 10 ч. 00 мин. «19» июня 2015 г.

проведена проверка **государственным инспектором г. Н. Новгорода по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Цыпленковым Михаилом Александровичем, МБДОУ детский сад компенсирующего вида 465, по адресу: г. Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, д.11-а**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **заведующим МБДОУ детский сад компенсирующего вида 465 Кузнецовой Светланой Николаевной**

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N	Вид нарушения требований законодательства Российской Федерации	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Для отделки стен помещений допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем: - КМ0 - музыкального зала (бумажные обои); - КМ2 - спальных помещений групповых (бумажные обои).	ст.4., 135ФЗ-123от 22.07.2008 г.	01.07.2016 г.	
9	Не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки.	п. 211 ШРВРФ	01.07.2016 г.	
3.	При условии пребывания людей в здании на постоянной основе, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не обеспечено оснащение здания системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения.	ст. 84 ФЗ-123 от 22.07.2008 г.	01.07.2016 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и, ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор г. Н.Новгорода  
по пожарному надзору Цыпленков М.А.**

« 19 » июня 2015 г.



(подпись)  
М.А.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

**заведующий Кузнецова Светлана Николаевна**

(должность, фамилия, инициалы)

« 19 » июня 2015 г.