



**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное Управление МЧС России по Нижегородской области

(наименование территориального органа МЧС России)

603950, г. Нижний Новгород, Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru

«Телефоны доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Голованова, 21, тел./факс. 466-62-61 e-mail: ondpr-priokskiy@mchs.nnov.ru

(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание 228/1/ 176

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 465»

(далее – МБДОУ «Детский сад № 465»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Н. Новгорода по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области Пономарева Алексея Николаевича № 228 от «21» октября 2019 года, ст. 6, 6.1, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.04.2012г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре» в период:

с 10 ч. 00 мин. «15» ноября 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «15» ноября 2019 г.

проведена плановая проверка государственным инспектором по г. Н. Новгород по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Даниловым Константином Валерьевичем, здания, помещений, территории МБДОУ «Детский сад № 465», расположенный по адресу: Нижегородская область, г. Н. Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 11а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 465» Лебедь Елена Васильевна

(указываются должности, фамилии имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения законодательства РФ, с указанием конкретного места, выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования законодательства РФ	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет менее 2 метров (арочный проем около центрального входа)	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6 статьи 53 Федерального закона №123-ФЗ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009, (ранее действовавшее требование п. 6.27 СНИП 21-01-97*).	01.11.2020	
2.	При условии пребывания людей в здании на постоянной основе, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, не обеспечено оснащение здания системами (средствами) оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и вибрационным сигналами оповещения	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6 статьи 84 Федерального закона №123-ФЗ	01.11.2020	
3.	Не обеспечена защита системами автоматической пожарной сигнализацией	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6 статьи 83, 84 от 22.07.2008г. Федерального закона №123-ФЗ; прил. А, табл. А.1. А.3 СП 5.13130.2009 (ранее действовавшее требование	01.11.2020	

	чердачного пространства.			
4.	Двери помещений складского назначения (костюмерная) - не выполнены с требуемым пределом огнестойкости (не менее EI 30).	часть 4 статьи 4, часть 1 и 3 статьи 6, статья 88 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п.5.6.4 СП 4.13130.2013 (ранее действовавшее требование п. 7.4 СНИП 21-01-97*).	01.11.2020	
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
5.	Не обеспечено наличие на дверях здания овощного склада обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	П. 20. ППР	01.11.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Государственный инспектор по г. Н.Новгород
по пожарному надзору Данилов К.В.**

«15» ноября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 465» Лебедь Елена Васильевна

(должность, фамилия, инициалы)



«15» ноября 2019 г.